

国家能源局云南监管办公室文件

云监能稽查〔2021〕326号

国家能源局云南监管办公室关于对 部分频繁停电线路和低电压台区整治工作 挂牌督办的通知

云南电网有限责任公司，云南保山电力股份有限公司，云南农垦电力有限责任公司：

为认真贯彻落实近期党中央、国务院关于做好能源保障工作的整体部署和国家能源局具体工作要求，确保今冬明春居民生活、公共服务、重点单位和重要用户的电力供应，经认真研究各供电企业排查报送的频繁停电问题线路和低电压台区整治台账，我办决定对“三区三州”和部分停电问题突出、严重影响居民生产生活的26条频繁停电线路和15个低电压台区（详见附件）挂牌整治。其中，我办对“三区三州”、低温雨雪冰冻灾害频发、春节

期间返乡人员较多地区的 10 条频繁停电线路和 5 个低电压台区挂牌督办；云南电网公司对昭通 10 千伏施初线等 16 条线路和 10 个低电压台区挂牌治理；云南保山电力股份有限公司，云南农垦电力有限责任公司要在已完成相关频繁停电线路和低电压台区整改的基础上，做好动态监测，加强日常运维。请各供电企业健全完善组织领导机制，细化工作措施，加快推进相应线路和台区的专项整治与巩固提升，确保于 12 月 31 日前完成工作任务，保障今冬明春各地群众温暖过冬。国家能源局云南监管办公室将适时开展现场抽查核查，相关事项另行通知。

附件：1.频繁停电线路挂牌整治清单

2.低电压台区挂牌整治清单

国家能源局云南监管办公室

2021 年 11 月 24 日

(主动公开)

附件 1

频繁停电线路挂牌整治清单

序号	线路名称	2020 年故障 停电次数	2020 年故障 停电时户数	挂牌督办单位
1	迪庆 10kV 燕门线	36	6701.75	云南能源监管办
2	迪庆 10kV 热拖线	20	5985.13	云南能源监管办
3	怒江 10kV 架科底线	26	3172.89	云南能源监管办
4	怒江 10kV 王玛基线	18	2596.38	云南能源监管办
5	昭通 10kV 小沙线	21	5363.93	云南能源监管办
6	昭通 10kV 高新线	44	8443.63	云南能源监管办
7	昭通 10kV 木甘线	39	8096.59	云南电网公司
8	昭通 10kV 牛柳线	34	8653.03	云南电网公司
9	曲靖 10kV 鲁布革线	36	4187.55	云南能源监管办
10	曲靖 10kV 摩龙线	16	4821.61	云南能源监管办
序号	线路名称	2020 年故障 停电次数	2020 年故障 停电时户数	挂牌整治单位
1	昭通 10kV 施初线	29	8342.59	云南电网公司
2	昭通 10kV 果珠线	26	14715.89	云南电网公司
3	曲靖 10kV 古敢线	18	9180.34	云南电网公司
4	迪庆 10kV 五村线	32	15067.05	云南电网公司

5	迪庆 10kV 甲供线	21	6204.62	云南电网公司
6	楚雄 10kV 环州线	34	6934.66	云南电网公司
7	红河 10kV J162 俄扎线	34	9340.95	云南电网公司
8	红河 10kV 阿盈里线 L386 线路	17	8345.62	云南电网公司
9	大理 10kV 德金线	25	5177.10	云南电网公司
10	普洱 10kV 澜城III回线	22	7802.07	云南电网公司
11	昆明 10kV 近区线	23	7437.50	云南电网公司
12	文山 10kV 南龙线	23	10731.74	云南电网公司
13	临沧 10kV 砚田线	19	10506.17	云南电网公司
14	玉溪 10kV 雄关线	18	2487.53	云南电网公司
15	丽江 10kV 文乐线	20	4767.34	云南电网公司
16	德宏 10kV 芒技线	17	3845.19	云南电网公司

附件 2

低电压台区挂牌整治清单

序号	监测台区名称	电压情况	挂牌督办单位
1	红河州建水县他格拉村变压器	配变电压合格率 43.63%，越下限时间 23392 分	云南能源监管办
2	临沧市沧源县岩郎公用台变	配变电压合格率 62.29%，越下限时间 16223 分	云南能源监管办
3	昭通市镇雄县车匠湾变压器	配变电压合格率 91.42%，越下限时间 3220 分	云南能源监管办
4	昭通市镇雄县果都变压器	配变电压合格率 90.96%，越下限时间 3365 分	云南能源监管办
5	红河州元阳县热水塘变压器	配变电压合格率 89.02%，越下限时间 4663 分	云南能源监管办
序号	监测台区名称	电压情况	挂牌整治单位
1	楚雄州元谋县甸头村公变	配变电压合格率 91.38%，越下限时间 515 分	云南电网公司
2	楚雄州元谋县下旦劳村公变	配变电压合格率 81.43%，越下限时间 295 分	云南电网公司
3	大理州南涧县 10kV 温泉线下 母者配电变压器	配变电压合格率 71.44%，越下限时间 545 分	云南电网公司

4	红河州弥勒市 10kV 水尾村 1# 公用变	配变电压合格率 85.99%，越下限时间 260 分	云南电网公司
5	红河州建水县哈不庸村公变	配变电压合格率 43.85%，越下限时间 23788 分	云南电网公司
6	红河州建水县芦子箐村公变	配变电压合格率 77.74%，越下限时间 1220 分	云南电网公司
7	丽江市宁蒗县黄一组台变	配变电压合格率 94.24%，越下限时间 1885 分	云南电网公司
8	临沧市云县 10kV 桥街线欧家山公用变	配变电压合格率 66.67%，越下限时间 11625 分	云南电网公司
9	昭通市镇雄县 10kV 关牛沟变压器	配变电压合格率 73.99%，越下限时间 10250 分	云南电网公司
10	文山州文山市 10kV 么作公变	配变电压合格率 93.48%，越下限时间 1305 分	云南电网公司

抄送：云南省能源局

国家能源局云南监管办公室

2021 年 11 月 24 日印发